

## I

(Rezolucje, zalecenia i opinie)

## OPINIE

## KOMISJA EUROPEJSKA

## OPINIA KOMISJI

z dnia 28 lipca 2010 r.

**w sprawie planu usuwania odpadów promieniotwórczych z reaktora EPR (blok 3) w Olkiluoto w Finlandii, zgodnie z art. 37 Traktatu Euratom**

(Jedynie teksty w językach fińskim i szwedzkim są autentyczne)

(2010/C 211/01)

W dniu 12 lutego 2010 r., zgodnie z art. 37 Traktatu Euratom, Komisja Europejska otrzymała od rządu Finlandii dane ogólne dotyczące planu usuwania odpadów promieniotwórczych z reaktora EPR (blok 3) w Olkiluoto.

Na podstawie tych danych oraz dodatkowych informacji przedłożonych przez przedstawicieli rządu Finlandii na spotkaniu grupy ekspertów w dniach 14 i 15 kwietnia 2010 r. eksperci opracowali następującą opinię:

1. Odległość między elektrownią a najbliższym miejscem położonym na terytorium sąsiednich państw członkowskich, w tym wypadku: Szwecji i Estonii, wynosi, odpowiednio, 200 km i 250 km.
2. Podczas normalnej eksploatacji emisje płynnych i gazowych zanieczyszczeń nie spowodują narażenia zdrowia ludności innego państwa członkowskiego.
3. Wypalone elementy paliwowe będą tymczasowo składowane na terenie elektrowni przed ich wywiezieniem, zależnie od dostępności składowiska w głębokich warstwach geologicznych na terytorium Finlandii.

Miejscem przechowywania stałych odpadów promieniotwórczych są miejsca składowania i unieszkodliwiania położone na terenie elektrowni, które uzyskały upoważnienie rządu Finlandii.

Stałe odpady niepromieniotwórcze oraz odpady resztkowe, które są zwolnione z mechanizmów kontrolnych, będą usuwane jako zwykłe odpady lub zostaną przeznaczone do ponownego wykorzystania bądź recyklingu, zgodnie z kryteriami określonymi w podstawowych normach bezpieczeństwa (dyrektywa 96/29/Euratom).

4. W przypadku nieplanowanego uwolnienia odpadów promieniotwórczych, będącego następstwem wypadku o charakterze i skali przewidzianych w danych ogólnych, dawki, na które może być narażona ludność w innym państwie członkowskim, nie będą stanowić zagrożenia dla jej zdrowia.

Podsumowując, Komisja jest zdania, że zarówno w warunkach normalnej eksploatacji, jak i w razie wypadku o charakterze i skali przewidzianych w danych ogólnych, wdrożenie planu usuwania odpadów promieniotwórczych z reaktora EPR (blok 3) na terenie elektrowni jądrowej w Olkiluoto w Finlandii nie powinno spowodować skażenia promieniotwórczego wody, gleby lub powietrza w innym państwie członkowskim.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 lipca 2010 r.

*W imieniu Komisji*  
Günther OETTINGER  
*Członek Komisji*

---